

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Switch Mode Power Supply

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

PULS GMBH
ARABELLASTR 15
81925 MUENCHEN GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

PULS GMBH
ARABELLASTR 15
81925 MUENCHEN GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

PULS INVESTICNI S R O
PRAZSKA 5639 430 01 CHOMUTOV
CZECH REPUBLIC

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{eme} page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See Page 2

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Puls

Model / Type Ref.
Ref. De type

See Page 2

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent être indiqués sur la 2^{eme} page

Additionally evaluated to EN 60950-1:2006 /A11:2009/A1:2010/ A12:2011; National Differences specified in the CB Test Report.

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

E137006-A39-CB-2 issued on 2013-10-30

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2013-10-30

Signature:

Jan-Erik Storgaard

Model Details:

- a) SL10.100, SL10.105 (PFC), SL10.524
- b) SL10.101, SL10.106 (PFC)
- c) SL10.104
- d) SLR10.108
- e) SLR10.100
- f) 89954R2, SL10.503

Factories:

PULS ELECTRONICS (SUZHOU) CO LTD
NO 1 RUI EN LANE XINGPU RD, SIP SUZHOU JIANGSU 215021
CHINA

Ratings:

- a)
Input: AC 100-120V/210-240V, 6/2.8A, 50-60Hz
Output: DC 24-28V, 10A, Cont. Power: 240W
- b)
Input: AC 100-120V/210-240V, 6/2.8A, 50-60Hz
Output: DC 48-56V, 5A, Cont. Power: 240W
- c)
Input: AC 100-120V/210-240V, 5/2.3A, 50-60Hz
Output: DC 12-15V, 15A, Cont. Power: 180W
- d)
Input: AC 100-120V/210-240V, 5/2.3A, 50-60Hz
Output: DC 24V, 8A, Cont. Power: <200W
- e)
Input: AC 100-120V/210-240V, 6/2.8A, 50-60Hz
Output: DC 24V, 10A, Cont. Power: 240W
- f)
Input: AC 100-120V/200-240V, 6/2.8A, 50-60Hz
Output: DC 24-28V, 10A, Cont. Power: 240W

Additional all ratings may be provided with an operational range.

Additional information (if necessary)**Information complémentaire (si nécessaire)**

- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/nbcnames

Date: 2013-10-30

Signature:

Jan-Erik Storgaard